

2023年10月18日

(お詫び)「ゆめが丘ソラトス」の建設工事現場における火災について

株式会社相鉄アーバンクリエイツ

2023年10月16日(月)13時30分ごろ、相鉄いずみ野線 ゆめが丘駅前で建設中の大規模集客施設「ゆめが丘ソラトス」の工事現場において、火災が発生いたしました。

近隣の皆さまには、大変ご迷惑をお掛けいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。詳細は下記のとおりです。

### 記

#### 1. 発生日時

2023年10月16日(月)13時30分ごろ

#### 2. 発生場所

大規模集客施設「ゆめが丘ソラトス」の建設工事現場

〔相鉄いずみ野線 ゆめが丘駅前(横浜市泉区上飯田町字大原 838 番 1)〕

#### 3. 状況

- (1) 13時30分ごろ、施工会社員が上記場所における火災発生を確認。
- (2) 13時33分ごろ、施工会社員により鎮火。
- (3) 13時42分ごろ、二次災害防止のため、施工会社員により火災現場周辺の散水を実施。
- (4) 14時40分ごろ、施工会社より連絡を受け、火災発生状況の聞き取り調査を実施。
- (5) 17時15分ごろ、当社員および施工会社により、火災現場にて発生から鎮火に至るまでの状況を確認。
- (6) 18時31分ごろ、当社より、横浜市消防局泉消防署に通報。

#### 4. 負傷者

0人

#### 5. 対策

施工会社を含めた工事関係者と火災防止対策を検証し、再発防止に努めます。

#### 6. その他

上層階での作業中に発生した溶断火花が、下層階に仮置きしてあった発泡スチロールに引火して出火したものです。なお、大規模集客施設の建設工事への大きな影響はございません。

以上